

RAPORT KLASYFIKACJI REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ

Określony artykułem nr 5 rozporządzenia z 21 listopada 2002

Nr EFR-23-001233-A
Ważny 5 lat począwszy od 05 kwietnia 2023

Zleceniodawca	SAINT CLAIR TEXTILES 415 Avenue de Savoie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR Francja
Referencja handlowa	BLOCKLIGHT
Skrócony opis dostarczony przez zleceniodawcę	Tkanina, trudno zapalna w masie, wykonana jest na podkładzie poliestrowym, powlekanym obustronnie PCV.
Masa powierzchniowa określona przez laboratorium	645 g/m ² ± 10%
Grubość zmierzona przez laboratorium	0,47 mm ± 10%
Kolor	Biały
Zużycie	Daszki – Pergole – Markizy koszowe – Lekkie/składane namioty – Glamping – Żagle zaciągające

Natura badań :

- **NF P 92-507 (2004)** : Bezpieczeństwo pożarowe - Budynek - Materiały wykończeniowe - Klasyfikacja według ich reakcji na ogień
- **NF P 92-503 (1995)** : Badania reakcji materiałów na ogień - Badanie na palniku elektrycznym stosowane dla materiałów elastycznych.

Klasyfikacja :

M2

Obowiązująca dla każdego zastosowania, dla którego produkt nie jest objęty oznakowaniem CE

Trwałość klasyfikacji (NF P 92-512 : 1986) : Nie limitowana à priori

uwzględniając kryteria wynikające z badań opisanych w raporcie z badań n°EFR-23-001233-BE-A z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Niniejszy raport poświadcza jedynie właściwości badanej próbki i nie przesądza o właściwościach podobnych produktów. Nie stanowi on certyfikacji produktu w rozumieniu artykułu L.115-27 kodeksu konsumenckiego oraz ustawy z dnia 3 czerwca 1994 r.

Efectis France jest dopuszczony do badań reakcji na ogień zgodnie z zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 5 lutego 1959 r.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, dn.14 kwietnia 2023

X

Pełniący obowiązki
Podpisane przez : Laure BARBIER

X

Nadzorca badań
Podpisane przez : Lise RODIER