

RAPORT Z KLASYFIKACJI REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ

Zgodnie z artykułem nr 5 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2002

Nr EFR-21-001673 - rewizja 1
Ważny 5 lat od 21 kwietnia 2021

Ten raport anuluje i zastępuje raport nr EFR-21-001673

Działania następcze dotyczące dokumentu

Indeks zmian	Modyfikacja	Komentarz	Data		
0	Utworzenie dokumentu	/	27 kwietnia 2021	Redaktor	L. BARBIER
				Kontroler	L. RODIER
				Zatwierdzający	L. RODIER
1	Dodanie drugiej referencji handlowej		17 maja 2024	Redaktor	L. BARBIER
				Kontroler	L. RODIER
				Zatwierdzający	L. RODIER

Zleceniodawca SAINT CLAIR TEXTILES
415 Avenue de Savoie
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR Francja

Referencja handlowa O-MESH 40 L / SUNVIEW 40

Skrócony opis dostarczony przez zleceniodawcę Siatka, trudno zapalna w masie, składająca się z tkaniny poliestrowej o masie powierzchniowej 187 g/m², i z plastyfikowanego PVC o masie powierzchniowej 283 g/m².

Masa powierzchniowa określona przez laboratorium 515 g/m² ± 10%

Grubość zmierzona przez 0.83 mm ± 10%

Kolory Wszystkie kolory

Użycie : Struktury tekstylne fasady

Natura badań :

- **NF P 92-507 (2004)** : Bezpieczeństwo pożarowe – Budynki – Materiały wykończeniowe – Klasyfikacja reakcji na ogień
- **NF P 92-503 (1995)** : Reakcja materiałów na próby ogniowe – Próba z palnikiem elektrycznym mająca zastosowanie do materiałów elastycznych.

Klasyfikacja :

M2

Obowiązuje dla wszystkich zastosowań, dla których produkt nie podlega oznakowaniu CE.

Trwałość klasyfikacji (NF P 92-512 : 1986) : nie ograniczona a priori.

Nota. - Dozwolone są wyłącznie kompletne reprodukcje i fotokopie niniejszego raportu klasyfikacyjnego lub raportu klasyfikacyjnego i załączonego raportu z badań jako całości.

Biorąc pod uwagę kryteria wynikające z testów opisanych w raporcie z testów nr **EFR-21-BE-001673 - Rewizja 1** z 17 maja 2024.

Niniejszy raport z klasyfikacji potwierdza jedynie właściwości testowanej próbki i nie przesądza o właściwościach podobnych produktów. Nie stanowi on certyfikacji produktu w rozumieniu artykułu L.115-27 francuskiego kodeksu konsumenckiego i ustawy z dnia 3 czerwca 1994r.

Efectis France jest zatwierdzone do testów reakcji na ogień zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie z 5 lutego 1959r.

Les Avenières Veyrins-Thuellin, dn. 17 maja 2024

X 

Business Manager
podpisane przez Laure Barbier

X 

Nadzorca badań
Podpisane przez Lise RODIER